

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: EXTENSÃO DE RUA.

Nome da Rua: RUA JOÃO DELGADO DE ALMEIDA.

Objeto: Prevenção de infiltração das águas superiores na Escola Municipal do Taboão.

A referente justificativa, tem como objetivo descrever a necessidade da extensão da rua João Delgado de Almeida, como forma de prevenir a infiltração do muro da Escola Municipal do Taboão, visto que, com o decorrer do aumento pluviométrico das águas das chuvas torrenciais, o nível de infiltração do solo se encontra alto, e conforme existente em loco, o muro da Escola Municipal do Taboão se encontra com vazamento de água pelos buracos de transpiração do solo, e com isso, toda água que infiltra no solo, ou escoar pelo montanha, está saindo dentro dos domínios da Escola pelos buracos de transpiração do solo. Desse modo, necessitando a extensão da Rua João Delgado de Almeida, para que a água superficial, siga seu percurso através da rua, aonde será descarregada na rede pluvial do distrito.


Rennan Roberto Duarte da Silva
Engenheiro Civil – CREA : 2019107419D


Bom Jardim de Minas, 13 de Novembro de 2023

Avenida Dom Silvério, 170 - Centro - CEP 37.310-000

E-mail: engrennanrds@gmail.com

Scanned with CamScanner


José Francisco Matos e Silva



Scanned with CamScanner


José Francisco Matos e Silva